

ลปส.
เลขรับที่ 1832
วันที่ ๙ ๙ พ.ค. 2569
เวลา 1๗.18 น.



สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เลขรับที่ 6040
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๙
เวลา 14.19 น.
ร.ลปส. (อัมพิกา)
เลขรับที่ 1521
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๙
เวลา 14.32 น.

ที่ มท ๐๗๑๐/ ๒๕ ๐ ๒

๖ ถึง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๙๙๙- ๙๒๐1

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีหนังสือ ที่ อว ๐๕๐๑/๒๐๙๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ขอความอนุเคราะห์กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบอาคารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคาร ๖๐ ปี) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. จัดให้มีป้ายคำแนะนำอธิบายการให้ความช่วยเหลือ กรณีลิฟต์มีเหตุขัดข้องติดไว้ที่ห้องเครื่องลิฟต์
๒. จัดให้มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้น ด้วยอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑๐ เซนติเมตร
๓. ปรับปรุงแก้ไขประตูสูบบันไดหนีไฟให้สามารถเปิดกลับเข้าสู่อาคารได้
๔. บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้นต้องติดตั้งตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่น ๆ

๕. จัดให้มีที่จอดรถดับเพลิง อย่างน้อย ๑ คัน โดยเป็นที่ว่างและไม่อยู่ใต้ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่พนักงานดับเพลิงเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วที่สุดและให้อยู่ใกล้หัวรับน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารมากที่สุด และสามารถเข้าถึงได้สะดวกตลอดเวลาโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

๖. จัดให้มีป้ายแสดงตำแหน่งและเส้นแสดงขอบเขตพื้นที่สำหรับรถดับเพลิง โดยมีลักษณะ ดังนี้
 - ๖.๑ ป้ายแสดงตำแหน่งพื้นที่สำหรับรถดับเพลิง
 - ๖.๑.๑ ป้ายมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีแดงสะท้อนแสง ขนาดความกว้าง ๓๐๐ มิลลิเมตร ความสูง ๔๕๐ มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย
 - ๖.๑.๒ แสดงสัญลักษณ์รูปรถดับเพลิงสีขาว ขนาดความสูงประมาณ ๑๖๐ มิลลิเมตร ความยาวประมาณ ๓๕๐ มิลลิเมตร
 - ๖.๑.๓ กรณีป้ายมีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด ให้ขยายขนาดสัญลักษณ์รูปรถดับเพลิงเพิ่มเป็นสัดส่วนโดยตรง
 - ๖.๑.๔ สีสะท้อนแสงมีความเข้มปานกลาง
 - ๖.๑.๕ ติดตั้งในบริเวณพื้นที่สำหรับรถดับเพลิง สูงจากระดับพื้นผิวจราจรหรือพื้นผิวทางเดินเท้าไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากเส้นทางเดินรถ
 - ๖.๒ เส้นแสดงขอบเขตพื้นที่สำหรับรถดับเพลิง
 - ๖.๒.๑ เส้นแสดงขอบเขตพื้นที่สำหรับรถดับเพลิง มีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีเหลือง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร

๖.๒.๒ เส้นกรอบ...

๖.๒.๒ เส้นกรอบมีความหนา ๑๐๐ มิลลิเมตร ภายในกรอบสี่เหลี่ยมให้มีเส้นทแยงมุม ๔๕ องศา ความหนาเส้นทแยง ๑๐๐ มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างเส้นทแยงเป็นช่องว่างไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร เต็มกรอบพื้นที่

๖.๒.๓ สีมีค่าการสะท้อนแสงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๘

๖.๒.๔ กรณีที่มีขอบถนนหรือทางเดินเท้า ให้ทาสีเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกับสีที่แสดง ขอบเขตพื้นที่สำหรับรถดับเพลิง ตลอดแนวบริเวณพื้นที่นั้นด้วย

๗. จัดให้มีที่จอดรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉิน อย่างน้อย ๑ คัน มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร มีระยะตั้งไม่น้อยกว่า ๒.๘๕ เมตร และมีทางเดินจากลิฟต์ดับเพลิงหรือทางปล่อยออกจากทางหนีไฟไปสู่พื้นที่สำหรับรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉินในระยะห่างไม่เกิน ๖๐.๐๐ เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน และสามารถเข้าถึงได้สะดวกตลอดเวลาโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

๘. จัดให้มีป้ายแสดงตำแหน่งและเส้นแสดงขอบเขตพื้นที่สำหรับรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยมีลักษณะ ดังนี้

๘.๑ ป้ายแสดงตำแหน่งพื้นที่สำหรับรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉิน

๘.๑.๑ ป้ายมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีเขียวสะท้อนแสง ขนาดความกว้าง ๓๐๐ มิลลิเมตร ความสูง ๔๕๐ มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย

๘.๑.๒ แสดงสัญลักษณ์รูปรถพยาบาลสีขาว ขนาดความสูง ๑๖๐ มิลลิเมตร ความยาวประมาณ ๓๕๐ มิลลิเมตร

๘.๑.๓ กรณีป้ายมีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด ให้ขยายขนาดสัญลักษณ์รูปรถพยาบาลเพิ่มเป็นสัดส่วนโดยตรง

๘.๑.๔ สีสะท้อนแสงมีความเข้มปานกลาง

๘.๑.๕ ติดตั้งในบริเวณพื้นที่สำหรับรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉิน สูงจากระดับพื้นผิวจราจรหรือพื้นผิวทางเดินเท้าไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากเส้นทางเดินรถ

๘.๒ เส้นแสดงขอบเขตพื้นที่สำหรับรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉิน

๘.๒.๑ เส้นแสดงขอบเขตพื้นที่สำหรับรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร

๘.๒.๒ เส้นกรอบมีความหนา ๑๐๐ มิลลิเมตร ภายในกรอบสี่เหลี่ยมให้มีเส้นทแยงมุม ๔๕ องศา ความหนาเส้นทแยง ๑๐๐ มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างเส้นทแยงเป็นช่องว่างไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร เต็มกรอบพื้นที่

๘.๒.๓ สีมีค่าการสะท้อนแสงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๘

๘.๒.๔ กรณีที่มีขอบถนนหรือทางเดินเท้า ให้ทาสีเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกับสีที่แสดง ขอบเขตพื้นที่สำหรับรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ตลอดแนวบริเวณพื้นที่นั้นด้วย

๙. จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนและแผนผังอาคารไว้ที่บริเวณพื้นชั้นล่างของอาคาร
รวมทั้งเก็บรักษาแบบแปลนและแผนผังของอาคารทุกชั้นไว้ที่ห้องควบคุมหรือห้องที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
รายละเอียดตามรายงานผลการตรวจสอบอาคาร จำนวน ๑ เล่ม ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๕) เริ่ม ค.ศ. ๕๖๕ (เริ่มทำ)
เพื่อไม่รัดกุม ทวีต เน้นตรวจ ส.ค.
พิจารณาการดำเนินการตามแบบแปลน
25/1/69
ว.ร.
18 พ.ค. 69



๗)

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)
อวต. รักษาราชการแทน
ลปส.
20 พ.ค. 2569

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๓
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๗

๘)

เรียน น.ก.ท.
เพื่อพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นางสาวลาทิพย์ เกื้อกอบ
ลสท.
12/2 พ.ค. 2569

๙) บริษัท ส.ค.

- อังทรา
- กุศลสถาปัตย์ (ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับ)

(นายธีรพล อภิรักษ์)

๒๕๐๗
๒๕ พ.ค. ๖๙

- ด่วน ร.ลปส. (เอ็มพีกา) ไปราชการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2569